



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 - e mail: urp@provincia.livorno.it - P.E.C. provincia.livorno@postacert.toscana.it www.provincia.livorno.it

Servizio Ambiente e Concessioni

Scheda Istruttoria Tecnica

Oggetto: Rimozione di un accesso carrabile.

S.P.39 "Vecchia Aurelia" km 241+025 sx ext – Territorio del Comune di Piombino.

Richiedente: Guglielmucci Claudio, legale rappresentante della Soc. Agricola Salvapiano Sr.l.

Istanza: prot. n° 15494 del 09/07/2026

Uso: Esclusivamente agricolo.

☒ Strada extraurbana

☐ Strada interna a centro abitato

☒ Con occupazione dell'area pubblica

☐ Senza occupazione dell'area pubblica

Rilievo del 14/07/2026

Posizione geografica: **42.99651, 10.641529**

A seguito dell'istanza presentata dal richiedente, volta alla rimozione di un accesso carrabile agricolo e della contestuale comunicazione di avvenuto ripristino dello stato dei luoghi, si è effettuato un sopralluogo di verifica in loco.

Dall'ispezione è emerso che gli interventi effettuati dal richiedente per la chiusura dell'accesso e il rimodellamento della cunetta stradale (fossa) non risultano conformi alla regola d'arte. In particolare la quota del fondo della cunetta ripristinata risulta più elevata rispetto alla quota della cunetta stradale nei tratti immediatamente adiacenti (a monte e a valle), tale dislivello genera un dosso in contropendenza all'interno del canale di scolo, compromettendo regolare e continuo deflusso delle acque meteoriche. Ciò può causare ristagni d'acqua nella cunetta e sul corpo stradale adiacente, con conseguente rischio di degrado accelerato della sovrastruttura stradale e potenziale pericolo per la sicurezza della circolazione. Per tali ragioni, lo stato dei luoghi non può essere considerato idoneamente ripristinato.

Si esprime parere favorevole alla rimozione dell'accesso nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Si prescrive al richiedente di procedere, entro 30 giorni dalla ricezione della presente, al corretto ripristino della cunetta stradale nel tratto interessato dall'ex accesso, risagomandone la livelletta con pendenza continua rispetto ai tratti adiacenti, asportando il materiale in eccesso e stabilizzando le sponde per garantire il regolare deflusso delle acque ed evitarne l'erosione.

Livorno, 20/08/2026

Il Tecnico

Geom. Gracci Ranieri

Documento firmato

da:

Gracci Ranieri

21.08.2026 09:11:

46 UTC



Questo documento costituisce istruttoria tecnica interna propedeutica al rilascio degli atti di questo Servizio. I contenuti qui presenti acquistano efficacia solamente se confermati e allegati o riportati negli atti conclusivi dei procedimenti.