



PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 - e mail: urp@provincia.livorno.it - P.E.C. provincia.livorno@postacert.toscana.it www.provincia.livorno.it

Servizio Ambiente e Concessioni

Scheda Istruttoria Tecnica

Oggetto: Mantenimento accesso esistente.

S.P. 16b "Viale San Guido – Sp 329" km 6+453 dx ext. Territorio del Comune di Castagneto Carducci.

Richiedente: Bogoni Maurizio, legale rappresentante della Tenute Ruffino S.r.l.

Istanza: prot. n° 238 del 08/01/2026

Uso: Civile abitazione

☒ Strada extraurbana

☐ Strada interna a centro abitato

☒ Con occupazione dell'area pubblica

☐ Senza occupazione dell'area pubblica

Rilievo del 25/08/2026

Posizione geografica: **43.181847, 10.611997**

L'accesso in oggetto è privo di cartello identificativo ma dotato di numero civico 205, si trova a distanza inferiore a 100 metri da un accesso esistente ma è presente fin da prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 285/92 (Codice della Strada) come risulta nel database regionale delle ortofoto aeree. Le sue caratteristiche sono:

- **Larghezza:** 9 metri
- **Pavimentazione:** Presente.
- **Manufatti tubolari** per la continuità della cunetta stradale: presenti.
- **Griglia per il deflusso delle acque:** *assente e non necessaria* perché il terreno servito è a quota inferiore rispetto alla carreggiata.
- **Cancello:** presente posto a distanza inferiore a 5 metri dalla carreggiata.

Considerato che l'accesso è presente fin dal prima del 1992 (fonte ortofoto aeree del database regionale) e che non sono registrati sinistri riconducibili alla presenza dell'accesso stesso, **si esprime parere favorevole** al mantenimento dell'accesso purché il richiedente provveda, nel tempo massimo di 90 giorni, a dotare il cancello di automatismo di apertura telecomandato, in modo da evitare l'ingombro della carreggiata da parte dei veicoli in entrata e uscita dall'accesso.

Livorno, 04/09/2026

Il Tecnico

Geom. Ranieri Gracci



Documento firmato
da:
Gracci Ranieri
09.09.2026 06:48:
44 UTC

Questo documento costituisce istruttoria tecnica interna propedeutica al rilascio degli atti di questo Servizio. I contenuti qui presenti acquistano efficacia solamente se confermati e allegati o riportati negli atti conclusivi dei procedimenti.