PROVINCIA DI LIVORNO
Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 - e mail: urp@provincia.livorno.it – P.E.C. provincia.livorno@postacert.toscana.it www.provincia.livorno.it

Servizio Ambiente e Concessioni

Scheda Istruttoria Tecnica

Oggetto: Realizzazione di elettrodotto interrato per collegamento impianto fotovoltaico. VARIANTE S.P. 555 “delle Colline” km 4+250 ext, territorio del Comune di Collesalvetti.

Richiedente: Glayx S.r.l.

Istanza: prot. n° 23525 del 13/10/2026

☒ Strada extraurbana ☐ Strada interna a centro abitato

☒ Con occupazione dell'area pubblica ☐ Senza occupazione dell'area pubblica

Posizione geografica: **43.597170, 10.400869**

Variante alla concessione per l’occupazione permanente del sottosuolo con cavidotto interrato, nello specifico la variante propone il cambio di tecnica di posa da scavo a cielo aperto a T.O.C. senza manomissioni superficiali perché le buche di lancio della trivellazione sono poste al di fuori delle aree di pertinenza provinciale.

Esaminati gli elaborati grafici a corredo dell’istanza si esprime parere favorevole alla variante proposta, eliminando le prescrizioni tecniche impartite per l’atto originale. Vista l’assenza di manomissioni superficiali nelle pertinenze della strada provinciale non si impartiscono prescrizioni tecniche per i ripristini, in questo caso è sufficiente il rispetto del Codice della Strada nell’istallazione e mantenimento dell’eventuale cantiere stradale eventualmente necessario sulla strada provinciale e sue pertinenze, da richiedere con apposita istanza.

Rimane valida la seguente prescrizione:

- Qualora si verificassero cedimenti, assestamenti, ammaloramento, lesioni longitudinali e trasversali della pavimentazione e fascia di pertinenza stradale, in conseguenza ai lavori assentiti, devono essere eseguiti i necessari ripristini, valutati e formulati dall’ente concessionario o proprietario della strada, a cura e spese del titolare della concessione.

Livorno, 16/10/2026

Il Tecnico

Geom. Ranieri Gracci

Documento firmato da: Gracci Ranieri 16.10.2026 08:09:28 UTC

Questo documento costituisce istruttoria tecnica interna propedeutica al rilascio degli atti di questo Servizio. I contenuti qui presenti acquistano efficacia solamente se confermati e allegati o riportati negli atti conclusivi dei procedimenti.